



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАДТЕРЕЧНОМУ РАЙОНУ

366837, ул. Лесная 1, с. Знаменское, Надтеречный район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 / 1 / 18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица – Директору Муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 3 с.п.Знаменское»

Надтеречного муниципального района ЧР Мударову Хусейну Ширвановичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Надтеречного района по пожарному надзору № 26 от «20» апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 40 мин. «24» 04 2017 г. по 12 ч. 20 мин. «24» 04 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором Надтеречного района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гишларкаевым А.А.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Директором МБОУ «СОШ № 3 с.п.Знаменское» Мударовым Х.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать площадку с твердым покрытием размерами 12x12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	(осн.п.9.4.СП8.13130-2009). (ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).	04.09.2017г.	
2	Объем пожарного водоема обеспечить в соответствии с	осн. п.п.9.3.,9.9..9.10.СП 8.13130-2009	04.09.2017г.	

